



13.10.2015

04.1.2-08/13-1015/19

На № Запрос от 01.10.2015

ТУ № 08.1.1-08/3228 от 17.07.2013г.
аннулированы

Заказчик: **Аветисов Р.Г.**

Объект: **Многokвартирный жилой дом**

Адрес: **г. Сочи, Центральный район,
Грузинская Мамайка (ул. Полтавская),
участок с кад. № 23:49:0201006:1295**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 71 (семьдесят один) м³/сутки необходимо выполнить:

- обеспечить целостность, сохранность, доступ для ремонта и эксплуатации водовода Ду500, расстояние в соответствии с требованиями СНиП между фундаментами зданий и сооружений и водоводом и заключить с ООО «Сочиводоканал» Договор-обязательство об установлении особого порядка пользования земельным участком, при невозможности выполнить его переустройство;
- реконструкцию участка водовода Ду500 пролегающего в районе застройки, протяженностью (ориентировочно) 410 погонных метров с сохранением существующих подключений;
- строительство водопроводного ввода с присоединением к водоводу Ду500, пролегающему в районе застройки.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 71 (семьдесят один) м³/сутки необходимо выполнить:

- вынос за границу участка коллектора Ду400;
- строительство канализационного выпуска с присоединением к коллектору Ду400, после его строительства (выноса) и ввода в эксплуатацию.

3. В соответствии с п.16 Правил определения и предоставления технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 февраля 2006г №83 обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

4. **Срок подключения:** после выполнения условий договора о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.

5. **Срок действия технических условий:** 3 года.

Начальник департамента
комплексного обслуживания заказчиков

Синев Н.О.
(862)2 548 867

Н.А. Маслов